

Service Santé et Environnement  
Courriel : [ARS-GRANDEST-DT68-VSSE@ars.sante.fr](mailto:ARS-GRANDEST-DT68-VSSE@ars.sante.fr)  
Téléphone : 03 69 49 30 41

COLMAR AGGLOMERATION  
32 Cours St Anne  
BP 80197  
68004 COLMAR CEDEX

## EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

### COLMAR AGGLOMERATION

Prélèvement et mesures de terrain du 07/01/2025 à 09h52 réalisés pour l'ARS Grand-Est par le laboratoire EUROFINIS

Nom et type d'installation : COLMAR ET ENVIRONS (UNITE DE DISTRIBUTION )

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE Motif de prélèvement : Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTRÔLE SANITAIRE PLOMB, CUIVRE ET NICKEL DANS LES EDCH

Nom et localisation du point de surveillance : DIST. TURCKHEIM CENTRE - TURCKHEIM ( PHARMACIE 1 RUE DU FLORIMONT ROBINET LAVABO WC )

Code point de surveillance : 0000004079

Type d'analyse : RENF

Numéro de prélèvement : 06800177444


Référence laboratoire : 25M000731-004

#### Conclusion sanitaire

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. L'échantillon d'eau pour l'analyse des métaux a été prélevé sans purge préalable, conformément à la réglementation en vigueur. Ces teneurs en métaux ne valent que pour le point d'utilisation où elles ont été mesurées car elles sont dépendantes de l'interaction entre le réseau intérieur et la qualité de l'eau distribuée.

Colmar, le 15 janvier 2025

Pour la directrice de la Délégation territoriale du Haut-Rhin par interim,  
La technicienne sanitaire



Anne-Rose MORIN

**Analyse laboratoire**

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Cuivre	0,267	mg/L		2,0		1,0
Nickel	2,5	µg/L		20,0		
Plomb	2,1	µg/L		10,0		